

DECLARACION CE DE CONFORMIDAD

La Sociedad SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES S A, 35 RUE JOSEPH MONIER
92500 RUEIL MALMAISON FRANCE

Declara que el producto: Armarios metálicos
NSYSF (Spacial SF), con y sin sufijo T

NSYSF12640, NSYSF12660, NSYSF12840, NSYSP12860, NSYSF14640, NSYSF14840,
NSYSF16660, NSYSF16680, NSYSF16860, NSYSF16880, NSYSF18440, NSYSF18450, NSYSF18460,
NSYSF18640, NSYSF18650, NSYSF18660, NSYSF18840, NSYSF18850, NSYSF18860,
NSYSF188602D, NSYSF181040, NSYSF1810402D, NSYSF181050, NSYSF181060, NSYSF1810602D,
NSYSF1812402D, NSYSF1812502D, NSYSF1812602D, NSYSF20350, NSYSF20360, NSYSF20380,
NSYSF20440, NSYSF20450, NSYSF20460, NSYSF20480, NSYSF20640, NSYSF20650, NSYSF20660,
NSYSF20680, NSYSF20840, NSYSF20850, NSYSF20860, NSYSF208602D, NSYSF20880,
NSYSF201040, NSYSF2010402D, NSYSF201050, NSYSF2010502D, NSYSF201060,
NSYSF2010602D, NSYSF201080, NSYSF2012402D, NSYSF2012502D, NSYSF2012602D,
NSYSF201282D, NSYSF2012402D, NSYSF20164052D, NSYSF2016502D, NSYSF2016602D,
NSYSF22460, NSYSF22660, NSYSF22680, NSYSF22860, NSYSF22880, NSYSF221060,
NSYSF221262D, NSYSF2212802D

Instalado de acuerdo con las reglas profesionales, normas de instalación y las instrucciones del fabricante, debidamente mantenido y utilizado en las aplicaciones para que se destina:

Cumple con los requisitos de seguridad para personas y cosas exigidos por las Directivas Comunitarias siguientes:

2006/95/CE *Baja Tensión*
89/106/CE - 93/68/CE *Construcción*

Cumple con los requisitos de las siguientes normas:

IEC 62208 : Requisitos para envolventes destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja tensión.
IEC 60529 : Grados de protección proporcionados por la envolvente IP-55 (*Montado con la NSYEC - - (entrada de cables ciega)*)
IEC 62262: Grados de protección proporcionados por la envolvente contra los impactos mecánicos externos (código IK) IK-10

Información adicional:

Certificaciones Externas Bureau Veritas, Underwriters Laboratories

Este producto es destinado a ser instalado, mantenido y utilizado por profesionales.

En el caso que sea incorporado en un equipo sujeto a la Directiva 2006/42/CE y sus modificaciones (Directiva de Maquinaria), la maquinaria no debe ser puesta en servicio hasta que no haya sido declarada conforme a los requisitos de la Directiva.

Año de marcaje "CE" (antigua denominación)

1999

Año marcaje "CE" (gama NSYSF series, nueva denominación)

2009

13 de enero de 2011



Stéphane DARIEL
Universal Enclosures Director
Schneider Electric Industries